




**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO**

<b>Bairro</b>		<b>Rua</b>		<b>Número</b>		<b>Data Vistoria</b>		
ALFAMA		Beco Espirito Santo		2 a 10		1-Jul-13		
Tipologia								
JÁ ESTÁ EM OBRAS - DMPO/CML								
<b>Caracterização</b>	DUVIDOSO							
<b>FACHADA:</b>	NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)							
<b>MODELADO:</b>	NAO							
Alt. Ed:		9	Obras em Curso:	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>				
Esp. Parede Fachada:		0,60						
Nº Pisos		3						
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO		VÃO NEMBO Dt.
	1,10		0,80	0,80	0,70	0,80		0,80
	Porta		Porta		Porta		Porta	
Vãos Dimensão:	0,80x2,00		0,80x2,00		0,75x2,00		2,00x0,80	
Pavimentos	madeira		betão					
	Habitação		Comércio					
Piso 0								
Restantes pisos								

**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO**

<b>Bairro</b>		<b>Rua</b>		<b>Número</b>		<b>Data Vistoria</b>		
ALFAMA		Beco Espirito Santo		1 2 a 14		1-Jul-13		
Tipologia								
EXECUTADA A ESTRUTURA DE REFORÇO - DMPO/CML								
<b>Caracterização</b>	ACEITÁVEL							
<b>FACHADA:</b>	NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)							
<b>MODELADO:</b>	SIM CORTE BASAL							
Alt. Ed:		12	Obras em Curso:	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>				
Esp. Parede Fachada:		0,60						
Nº Pisos		5						
Esp. Parede Interior:		0,4						
Comprimento da parede		3	entre paredes de tratamento					
<b>CORTE BASAL</b>								
	m2							
Índice de vazios fachada	15,39							
Índice de alvenaria	79,05							
	ml							
Comp. Empenas	10,47							
Largura Fachada	7,87							
Proporção Emp./Fachada								
Direcção vigas Pavilic Fachada								
Localização Escada	A meio							
	<b>Frontal</b>							
Crítério Paredes interiores	2 Parede à dist de 3,49							
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO Dt.	
	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,70	0,60	
		Janela		Janela		Porta		
Vãos Dimensão:	0,80x1,50		0,80x1,50		0,75x2,00		2,00x0,80	
	madeira		betão					
Pavimentos	x							
	Habitação		Comércio					
Piso 0	x							
Restantes pisos	x							

**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO**

<b>Bairro</b>		<b>Rua</b>		<b>Número</b>		<b>Data Vistoria</b>		
ALFAMA		Rua dos Remedios		1 1 a 13		1-Jul-13		
Tipologia								
EDIFÍCIO REABILITADO								
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	ACEITÁVEL							
<b>FACHADA:</b>	NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)							
<b>MODELADO:</b>	SIM CORTE BASAL							
Alt. Ed:		12	Obras em Curso:	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>				
Esp. Parede Fachada:		0,6						
Nº Pisos		5						
<b>CORTE BASAL</b>								
	m2							
Índice de vazios fachada	13,32							
Índice de alvenaria	70,82							
	ml							
Comp. Empenas	10,89							
Largura Fachada	6,01							
Proporção Emp./Fachada								
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada							
Localização Escada	Empena direita							
	<b>Frontal</b>							
Crítério Paredes interiores	2 Parede à dist de 3,63							
Largura de Nembos:		NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO Dt.		
		0,40	1,20	1,20	0,80	0,20		
			Porta		Porta			
Vãos Dimensão:		1,20x2,00		2,00x0,80				
		madeira		betão				
Pavimentos	x							
	Habitação		Comércio					
Piso 0	x							
Restantes pisos	x							

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO									
Bairro		Rua	Número		Data Vistoria				
ALFAMA		Rua dos Remédios	5		1-Jul-13				
Tipologia									
DEVOLUTO									
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>					<b>INACEITÁVEL</b>				
FACHADA:					EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:					NÃO				
Alt. Ed:		12	Obras em Curso:		Sim   Não X				
Esp. Parede Fachada:		0,60							
Nº Pisos		5							
<b>CORTE BASAL</b>									
		m2							
Índice de vazios fachada		21,53							
Índice de alvenaria		69,19							
		ml							
Comp. Empenas		10,68							
Largura Fachada		7,56							
Proporção Emp./Fachada									
Direcção vigas Pavilic Fachada									
Localização Escad:mpena direita									
<b>Frontal</b>									
Critério Paredes interiores		2 Parede à dist de 3,56							
Largura de Nembos:		ESTE EDIFÍCIO TEM AO NÍVEL DO R/C UM VÃO EM QUASE TODA A EXTENÇÃO RASGADO							
	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO Dt.
	0,20	0,80	0,40		0	0	0	0	0
		Porta		Montra					
Vãos Dimensão:		0,80x2,00		4,80x2,00					
Pavimentos		madeira		betão					
		x							
		Habitacção		Comrcio					
Piso 0				x					
Restantes pisos		x							



FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO									
Bairro		Rua	Número		Data Vistoria				
ALFAMA		Rua dos Remédios	1		1-Jul-13				
Tipologia									
DEVOLUTO									
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>					<b>INACEITÁVEL</b>				
FACHADA:					EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:					CORTE BASAL				
Alt. Ed:		13	Obras em Curso:		Sim   Não X				
Esp. Parede Fachada:		0,6							
Nº Pisos		5							
<b>CORTE BASAL</b>									
		m2							
Índice de vazios fachada		17,71							
Índice de alvenaria		49,11							
		ml							
Comp. Empenas		15,42							
Largura Fachada		5,14							
Proporção Emp./Fachada									
Direcção vigas Pavilic Fachada									
Localização Escad:mpena esquerda									
<b>Frontal</b>									
Critério Paredes interiores		3 Parede à dist de 3,86							
Largura de Nembos:		NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT.	
		0,40	0,8	0,40	1,50	0,30	0	0,40	
			Porta		Porta		Janela		
Vãos Dimensão:		0,80x2,00		1,50x2,00		0,80x1,00			
Pavimentos		madeira		betão					
		x							
		Habitacção		Comrcio					
Piso 0				x					
Restantes pisos		x							



**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO**

<b>Bairro</b>		<b>Rua</b>	<b>Número</b>	<b>Data Vistoria</b>			
ALFAMA		Largo Chafariz de Dentro	35	1-Jul-13			
Tipologia							
DEVOLUTO							
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	<b>INACEITÁVEL</b>						
<b>FACHADA:</b>	EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)						
<b>MODELADO:</b>	CORTE BASAL						
Alt. Ed:	9	Obras em Curso:	Sim   Não X				
Esp. Parede Fachada:	0,60						
Nº Pisos	3						
<b>CORTE BASAL</b>							
	m2						
Índice de vazios fachada	17,43						
Índice de alvenaria	39,72						
	ml						
Comp. Empenas	12,36						
Largura Fachada	6,35						
Proporção Emp./Fachada							
Direcção vigas Pavim. Fachada							
Localização Escada:pena esquerda							
<b>Frontal</b>							
<b>Critério Paredes interiores</b>	3 Parede à dist de 3,09						
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMO	VÃO	NEMBO DT.
	0,40	1,20	0,30	0,80	0,40	2,00	0,40
						Montra	
						2,00x2,00	
		Porta		Porta			
Vãos Dimensão:		1,20x2,00		0,80x2,00			



	madeira	betão
Pavimentos	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0		x
Restantes pisos	x	

**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO**

<b>Bairro</b>		<b>Rua</b>	<b>Número</b>	<b>Data Vistoria</b>	
ALFAMA		Largo Chafariz de Dentro	32 e 33	1-Jul-13	
Tipologia					
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	<b>DUVIDOSO</b>				
<b>FACHADA:</b>	NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
<b>MODELADO:</b>	CORTE BASAL				
Alt. Ed:	9,60	Obras em Curso:	Sim   Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60				
Nº Pisos	4				
<b>CORTE BASAL</b>					
	m2				
Índice de vazios fachada	9,23				
Índice de alvenaria	68,72				
	ml				
Comp. Empenas	9,98				
Largura Fachada	8,12				
Proporção Emp./Fachada					
Direcção vigas Pavim. Fachada					
Localização Escada:pena DIREITA					
<b>Frontal</b>					
<b>Critério Paredes interiores</b>	2 Parede à dist de 3,33				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO
	0,80	1,00	3,20	0,75	0,80
		Porta		Porta	
Vãos Dimensão:		1,00x2,00		0,75x2,00	



	madeira	betão
Pavimentos	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO**

<b>Bairro</b>		<b>Rua</b>	<b>Numero</b>	<b>Data Vistoria</b>	
ALFAMA		Largo Chafariz de Dentro	28	1-Jul-13	
Tipologia					
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	<b>DUVIDOSO</b>				
<b>FACHADA:</b>	EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
<b>MODELADO:</b>	CORTE BASAL				
Alt. Ed:	10	Obras em Curso:	Sim   Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60				
Nº Pisos	4				
<b>CORTE BASAL</b>					
	m2				
Índice de vazios fachada	21,94				
Índice de alvenaria	102,46				
	ml				
Comp. Empenas	7,76				
Largura Fachada	12,44				
Proporção Emp./Fachada					
Direcção vigas Pavim.		Prependic Fachada			
Localização Escada		Empena esquerda			
<b>Frontal</b>					
<b>Critério Paredes interiores</b>	1 Parede à dist de 3,88				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO
	0,40	0,80	0,80	1,50	0,80
		Porta		Porta	
Vãos Dimensão:		0,80x2,00		1,50x2,00	



	madeira	betão
Pavimentos	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0		x
Restantes pisos	x	



