



AMBIPLUS – Consultores de Segurança, Ergonomia e Ambiente, Lda.

RELATÓRIO DE SIMULACRO

01 de Julho de 2015

Simulacro Total das Instalações XPTO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome ou Designação Social:	XPTO	
Endereço do Domicílio ou Sede:	Alcochete	
Localidade: Alcochete	Distrito: Setúbal	Concelho: Montijo
Tel.:	Fax:	



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. METODOLOGIA	3
3. LOCAL	4
4. RECURSOS HUMANOS	4
5. CENÁRIO.....	4
6. DESCRIÇÃO DO SIMULACRO	5
7. NÃO CONFORMIDADES.....	7
8. RECOMENDAÇÕES	8
9. CONCLUSÃO.....	9
ANEXOS.....	10
Anexo I- Estrutura de Emergência	11



1. INTRODUÇÃO

Este relatório é referente ao simulacro total efectuado na manhã do dia **01.07.2015**, às 11h30 nas instalações da **xpto**

Os objectivos deste **simulacro** são:

- Testar o plano de emergência;
- Identificar lacunas nos seus procedimentos;
- Testar as equipas de emergência;
- Testar a intercomunicação das equipas de emergência;
- Cronometrar o tempo de evacuação das instalações.

O exercício contou com um observador por parte da Ambiplus, Lda.

2. METODOLOGIA

Este Simulacro foi realizado com base na seguinte metodologia:

- Observação do desempenho das equipas de emergência;
- Gravação em vídeo do processo de evacuação;
- Análise das situações observadas para a classificação das não - conformidades;
- Formulação de propostas de resolução.

3. LOCAL

XPTO , Alcochete



4. RECURSOS HUMANOS

Nº	No	Função	Local
1.	Ana Melgueira	Observadora	A Acompanhar o Delegado de Segurança
2.	Cristina Guerreiro	Observadora	A acompanhar o Delegado de Segurança

5. CENÁRIO

Incêndio, que se iniciou na zona da oficina, o qual obrigou à intervenção das equipas de emergência e à evacuação das instalações (Evacuação Total).



6. DESCRIÇÃO DO SIMULACRO

Tempo do Exercício min/seg	Ocorrências
-00:01:57	Detecção do fogo (simulado)
	Informação ao Delegado de Segurança da equipa de intervenção que há um sinistro e não é controlável
	Informação do DS ao Responsável de Segurança que o fogo não é controlável e que se deverá evacuar a população.
	Decisão do RS de evacuar as instalações
00:00:00	Início da Evacuação - Alarme
00:00:57	Sirene dá o sinal
00:01:06	Verificação por parte do DS do livro de visitas e confirmação que não há visitas nas instalações
00:01:28	Chegada ao ponto de encontro de um dos elementos da Equipa de Manutenção, juntamente com um elemento afeto às instalações técnicas
00:01:47	Chegada ao ponto de encontro das equipas de evacuação do bloco E e F, equipa de evacuação
00:01:47	DS pede ao Coordenador Operacional para trazer as folhas de registo
00:02:40	Chegada de um elemento das Equipas de Manobras ao ponto de encontro
00:03:00	DS informa Bombeiros da ocorrência
00:03:20	DS pede a um elemento da Equipa de Manobras para cortar a eletricidade
	Coordenador operacional contata a equipa de intervenção do bloco A e C
00:05:04	Chegada da equipa de evacuação do bloco A e C ao ponto de encontro
00:05:23	Verificação do pessoal a pedido do DS
00:06:59	Chegada de todos os elementos ao ponto de encontro
00:07:34	Confirmação da evacuação total da população do bloco A e C
00:07:40	Confirmação da evacuação total da população do bloco E e F
00:07:40	O Delegado de Segurança declarou fim da emergência
00:07:40	Fim do Simulacro



AMBIPLUS - Consultores de Segurança Ergonomia e Ambiente, Lda.

Tempo Total do Exercício: 09:37 (min/ seg)

Tempo da Evacuação: 07:40 (min/ seg)

Nota: Importa referir que na realização do simulacro, o Responsável de Segurança não se encontrava presente.



7. NÃO CONFORMIDADES

Na gestão e planeamento da emergência:

- O Delegado de Segurança, ordenou que cortassem a electricidade já no decorrer da operação;

Nas equipas de emergência:

- Nada a registar

Nos colaboradores / visitantes:

- Nada a registar

Nas instalações / equipamentos:

- Nada a registar



8. RECOMENDAÇÕES

Na gestão e planeamento da emergência:

- O Delegado de Segurança deve ter na sua posse uma ordem de comandos a executar numa situação de emergência;
- Providenciar a existência de instruções junto dos coletes das respectivas equipas de evacuação;
- Melhorar a comunicação entre o Delegado de Segurança e os elementos das equipas; Reforçar a formação em comunicação de emergência;
- Realizar um novo simulacro nos próximos 12 meses.

Nas equipas de emergência:

- Nada aplicável;

Nos colaboradores / visitantes:

- Não aplicável.

Nas instalações / equipamentos:

- Nada aplicável;

A verificar:

- Forma de garantir água para apoio ao combate ao fogo, quando não existe electricidade.
- A aquisição de coletes de identificação das equipas de evacuação com uma cor diferente (para não atrair as abelhas).



9. CONCLUSÃO

A **XPTO** testou neste simulacro a reacção das equipas de emergência (1ª intervenção, apoio técnico e evacuação) bem como o tempo de evacuação.

O presente exercício centrou-se mais na evacuação do que propriamente na intervenção.

Para a realização deste exercício foram envolvidas as equipas de emergência, colaboradores, observadores. O envolvimento, bem como a disponibilidade por parte dos colaboradores e o interesse da equipa de gestão de emergência da **XPTO** contribuíram para alcançar o sucesso do simulacro.

Deste exercício resultou a identificação de pontos a corrigir e implementar, já mencionados, e que contribuem decisivamente para a redução dos riscos em caso de emergência e conseqüentemente para o aumento da segurança no local de trabalho.

A Ambiplus – Consultores de Segurança, Ergonomia e Ambiente, Lda. estará disponível para qualquer esclarecimento necessário, relativo a este simulacro ou a qualquer outro assunto dentro da sua área de competência.

Técnico:



Data do Relatório:

03.07.2015

Aprovado por:





ANEXOS



Anexo I- Estrutura de Emergência

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA

Paulo Cavaco

DELEGADO DE SEGURANÇA

Bruno Pratas

COORDENADORES OPERACIONAIS DE EMERGÊNCIA

Rogério Alves

Luís Veríssimo

EQUIPA DE INTERVENÇÃO

**Carlos Canastro/ Hélder Gamito
Oganete Silva
Irina Martins**



EQUIPA DE EVACUAÇÃO

Bloco A e C: -Maria João Couceiro -Patrícia Roque -Otília Gramatinha	Bloco E e F: - Rodica Negru -Desidéria Oliveira -Ana Maria Braga	Instalações Administrativas/Soc iais/ Técnicas -Rogério Alves	
--	--	---	--

EQUIPA DE MANUTENÇÃO

Marco Agostinho Paulo Silva
--

POSTO DE SEGURANÇA

Isabel Santos



AMBIPLUS - Consultores de Segurança Ergonomia e Ambiente, Lda.